Białystok, 10.04.2017 r.

Postępowanie ZSZ-220-3/17

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Zespół Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa informuje, że w dniu 07.04.2017 r. wpłynęło drogą e-mail zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia p.n **„Modernizacja pomieszczeń pokoju nauczycielskiego oraz sanitariatów w budynku *Zespołu Szkół Technicznych w Białymstoku im. Gen. Władysława Andersa”.***
W oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść pytań i udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie nr 1
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. nr 14 opisane są wpusty podłogowe żeliwne o śr. 50mm - czy Zamawiający właśnie takie wpusty miał na myśli ? Czy Zamawiający zgodzi się na wpusty PVC dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na możliwość użycia wpustów PVC dn50 z rusztem ze stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 15 opisane są pojedyncze umywalki porcelanowe w ilości 1szt. Natomiast na rzutach sanitariatów widoczne są (jeśli dobrze je interpretuję) dwie takie umywalki tzn. w pom.3. Przedsionek na parterze oraz w pom. 13. Przedsionek na II piętrze.

Odpowiedź
Wykaz umywalek objętych projektem:
- pom. nr 3 (przedsionek WC niepełnosprawnych) - umywalka ceramiczna wpuszczana w blat z konglomeratu zgodnie z proj. architektury - 1 szt.
- w pom. nr 4 (WC niepełnosprawnych)- umywalka ceramiczna biała przeznaczona do łazienek osób niepełnosprawnych, wym. 55 x 55 cm - 1 szt.
- pom. nr 5, 7, 9 11, 13 (przedsionki WC) - umywalka ze stali nierdzewnej na wspornikach stalowych, projektowane na indywidualne zamówienie - szczegóły wg - dod.załączonego rys. nr A.05A Umywalki i pisuary w proj. architektury - 9 szt.
- pom nr 1 (pok. nauczycielski) - zlewozmywak ze stali nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem, wymiary zewnętrzne 615x490 mm, wymiary komory 350x410x175 mm - 1 szt.

Pytanie nr 3
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 17-21 wyszczególnione są umywalki ze stali nierdzewnej w ilości łącznej 5szt., natomiast na rzutach sanitariatów doliczyć się można 8szt. tego typu umywalek. W związku z opisem w projekcie architektury, że te elementy maja być wykonane na indywidualne zamówienie proszę o doprecyzowanie ilości i wymiarów tego typu umywalek jakie sporządzający ofertę ma przyjąć do wyceny?

Odpowiedź
Projektuje się 9 szt. umywalek ze stali nierdzewnej projektowanych na indywidualne zamówienie - szczegóły wg - dod. załączonego rys. nr A.05A w proj. architektury - Umywalki i pisuary
Pytanie nr 4
W sanitariatach męskich zaprojektowano szeregowe pisuary ze stali nierdzewnej. Proszę o podanie przykładowego rozwiązania zaworów spłukujących do takich pisuarów oraz syfonów odpływowych.
Odpowiedź
W sanitariatach męskich szeregowe pisuary ze stali nierdzewnej posiadają:
- zawory spłukujące - montowane po 2 szt. przy każdym z trzech pisuarów metalowych - **6 szt.**

- syfony odpływowe - syfon pisuarowy butelkowy fi 50, chrom - **3 szt.**

Opis zaworu spłukującego - pisuarowy czasowy, wduszenie przycisku umieszczonego na górnej części zaworu powoduje spływ 1,5 litrwa wody z baterii, co zajmuje 6 sekund, zawór do pisuaru jest wyposażony w innowacyjne rozwiązanie, które redukuje jej awaryjność do minimum, w momencie naciśnięcia przycisku w środku spłuczki wysuwa się iglica, która przekłuwa ewentualny nalot/kamień i dopiero wtedy następuje wypływ wody. Zalecane ciśnienie wody zasilającej to 1-5 bar. Typ montażu - ścienny, materiał - mosiądz kolor – chrom

Pytanie nr 5
W przedmiarze robót sanitarnych w poz. 26 opisano baterie umywalkowe stojące chromowane w ilości 14szt. Na rzutach sanitariatów doliczyłem się 10szt. (nie licząc umywalki dla niepełnosprawnych). Proszę o podanie właściwej ilości baterii umywalkowych, oraz wyjaśnienie dlaczego w opisie występuje bateria stojąca, natomiast na wizualizacjach aranżacji występują już baterie ścienne ? Jakiego typu baterii wymaga Zamawiający, przypominam, że w przypadku baterii stojących należałoby w umywalkach ze stali nierdzewnej wykonać otwory pod takie baterie.

Odpowiedź
Wykaz projektowanych baterii umywalkowych stojących chromowanych :
- zlewozmywak w pom. nr 1 - bateria zlewozmywakowa stojąca jednouchwytowa, kolor: chrom, funkcje dodatkowe: perlator, ceramiczna głowica, system anti-scale w perlatorze, ruchoma wylewka - **1 szt.**
- umywalka w pom. nr 3 - projektuje się pod jedną baterię stojącą chromowaną - **1 szt.**
- umywalka w pom. nr 4 - bateria z wydłużonym ramienieniem przeznaczona dla niepełnosprawnych - **1 szt.**
- umywalki pom. nr 5, 7, 9 11, 13 - oznaczone nrem 02-09 na rys. A.05A w proj. architektury - projektuje się pod dwie baterie stojące chromowane, należy wykonać drugie podejście instalacji ciepłej i zimnej wody, w umywalkach proszę przewidzieć wykonanie otworów pod baterie stojące - **16 szt.**
- umywalka w pom. nr 13 - oznaczona nrem 01 na rys. A.05A w proj. architektury - projektuje się jedną baterię stojącą chromowaną - **1 szt.**

W sumie liczba baterii:
bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
bateria stojąca chromowana - 18 szt.
bateria niepełnosprawnych - 1 szt.

Informacje na wizualizacjach aranżacji należy odczytywać jako wtórne względem rysunków technicznych oraz opisów.

Pytanie nr 6
Na rzucie pokoju nauczycielskiego widoczne jest nieopisane urządzenie na wzór zlewozmywaka, podłączone do instalacji wodnej oraz kanalizacyjnej. Taka pozycja nie występuje w przedmiarze robót. Czy należy uwzględnić zlewozmywak i baterię zlewozmywakową do wyceny ? Jeśli tak proszę o podanie parametrów urządzeń.

Odpowiedź
Tak, należy uwzględnić zlewozmywak i baterię zlewozmywakową do wyceny - szczegóły zgodnie z odp. do pyt. 5.

Otrzymują:
1. wg rozdzielnika
2. strona internetowa,
3. a/a.