






PROWADZENIE INSTALACJI:

1. Na korytarzach 1 piętra objętych opracowaniem osprzęt podtynkowy
2. Na korytarzach 1 piętra objętych opracowaniem przewody prowadzić podtynkowo
3. Na korytarzach 1 piętra objętych opracowaniem istniejące przewody prowadzone w listwach natynkowych ułożyć pod tynkiem
4. W przypadku układania przewodów podtynkowo nad przewodem powinna znajdować się minimalna warstwa tynku o grubości 5mm
5. Osprzęt przystosowany do montażu w ramkach wielokrotnych, stosować puszkę i ramki wielokrotne.
6. Instalacje oświetleniową wykonywać przewodami YDYżo o ilości żył 3/4/5 i o przekroju min. 1,5mm²;
7. Wylłączniki oświetlenia powinny rozłączać przewód zasilający fazowy
8. Oprawy łączyć przelotowo. W przypadku stosowania puszek, puszkę łączyć IP55.
9. Łączenie przewodów wykonywać za pomocą zacisków sprężynujących;
10. Stosować puszkę i ramki wielokrotne.
11. Łączniki na wysokości 1,4m;

UWAGA:

Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji elektrycznych skoordynować trasy prowadzenia instalacji elektrycznych z innymi instalacjami oraz urządzeniami technologicznymi (kanały, rurociągi itp.). Instalację oświetleniową montować po wykonaniu instalacji sanitarnych.

LEGENDA

-  Oprawa LUG RAYLUX LB LED strumień oprawy 4050lm/35W 4000K IP20, zasilanie standardowe.
-  Dzwonek szkolny – połączyć do istn. obwodów sygnalizacji dzwonekowej
-  Łącznik 1-biunowy podtynkowy w ramce
-  Łącznik schodowy podtynkowy w ramce
-  Przycisk zwierny światło podtynkowy w ramce, łączyć przewodem YDY 3x1,5mm² z odpowiednią rozdzielnicą

Branża:		INSTALACJE ELEKTRYCZNE	
Arte Architekti pracownia ul. Stonimaska 46 lok. 3, 15-029 Białystok www.artearchitekti.pl		ELEPROJEKT Paweł Krasowski 15-649 Białystok, ul. Św.A. Boboli 93/7 www.eleprojekt.pl	
Nazwa rysunku:		Rzut korytarzy 1 piętra – instalacje elektryczne	
Obiekt:		Remont korytarzy 1 piętra Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa w Białymstoku wraz z rozbudową systemu monitoringu	
Adres:		Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok	
Inwestor:		Zespół Szkół Technicznych im. gen. Wł. Andersa, ul. Stołeczna 21, 15-879 Białystok	
Opracował:		Skala 1:200	
Projektant:		Paweł Krasowski PDL/0079/P00E/13	
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r		Data: 23.03.2018	